



Leágazás szám	01	02	03	04	05	06
Megnevezés	Betáplálás ME elosztóból	Túlfeszültség védelem "B+C" osztály készülék bekötés	Kijáratmutató világítás	Biztonsági világítás világítás	Védőnő I., II., Iroda világítás	Váró 2., 3., Pihenő világítás
Áramkörü szám	OE1	OE2	OE3	OE4	OE5	OE6
Teljesítmény	–	–	–	–	–	–
Vezeték típus	5x6,0 mm2 NYM–J	10 mm2 Mkh	3x1,5 MCu	3x1,5 MCu	3x1,5 MCu	3x1,5 MCu
Csatorna, védőcső	MÜ I 48		MÜIII 16	MÜIII 16	MÜIII 16	MÜIII 16