


OE jelű elosztó–berendezés

Pragma típusú elosztószekrényben

Jelen tervek az MSZ EN 61439–1:2010 és –2:2010 szabvány szerinti ún. ”Ellenőrzött elosztóberendezésekre” vonatkoznak.



Leágazás szám	13	14	15	16	17	18
Megnevezés	Iroda – dugalj	Védőnői tanácsadó I. – dugalj	Védőnői tanácsadó II. – dugalj	Váró 2., 3., Pihenő – dugalj	Vízszblokk – dugalj	Váró, közlekedő, raktár – dugalj
Áramkörü szám	OE 13	OE14	OE 15	OE16	OE 17	OE18
Teljesítmény	–	–	–	–	–	–
Vezeték típus	3x2,5 MCu	3x2,5 MCu	3x2,5 MCu	3x2,5 MCu	3x2,5 MCu	3x2,5 MCu
Csatorna, védőcső	MŰ III 23	MŰ III 23	MŰ III 23	MŰ III 23	MŰ III 23	MŰ III 23