



Jelmagyarázat:

- Tervezett kisnyomású mért fogyasztói gázvezeték (0,03 bar)
- x — Bontandó kisnyomású mért fogyasztói gázvezeték (0,03 bar)
- GM — Meglévő középnyomású mért gázvezeték (3 bar)

Csőméretnek megfelelő, menetes csatlakozású Effebi – Venus, AHA – MOFÉM golyóscsapok vagy azonos műszaki paraméterekkel rendelkező más gyártmányú golyóscsap. Gázkészülék bekötése: éghetetlen anyagú flexibilis tömlővel (pl.: GEB0).

6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 43.
kecskemetiepuletgepeszet@gmail.com

ÉPÜLETGÉPÉSZETI
TERVEZÉS
TANÁCSADÁS
SZOLGÁLTATÁS



Telefon:
+36 20 549 2850
+36 30 406 1405



e-mail:
iroda@orgabor.hu
info@energo-light.hu

KECSKEMÉTI ÉPÜLETGÉPÉSZET

Építető / Megrendelő:

Ballószög Község Önkormányzata
6035 Ballószög, Rákóczi út 15.

Tárgy / Helyszín:

Orvosi rendelő bővítése
6035 Ballószög, Rákóczi út 2., hrsz.: 85

Rajz Megnevezése:

Belső gázellátás
Földszinti alaprajz

Tervező:

Lőr Gábor
G/03-0563/2017

Tervező:

Horváth József
G/03-0642/2016

Szerkesztő:

Méretarány:

1:50

Dátum:

2016. nov.

Tervfázis:

Kiviteli terv

Kapcsolódó rajzsám:

—

Rajzsám:

GG-1