



**V1** EDM 100 C automata zsalsuval szerelt ventilátor  
U: 230V~P: 13W működetés WC helyiségek világítás kapcsolójával

**V2** CK 100 A Radialis csőventilátor beépítés MK100 hangcsillapító bilincsrel  
U: 230V~P: 41W működetés WC helyiségek világítás kapcsolójával

Spili klíma kültéri egység:  
AERMEC MMK 630 3 körös split kültéri egység; U:230V, P:2870 W 62kg 2db

Klímatechnikai részecé:  
A csatlakozások kialakítása keményforrással DIN 8513 szerinti L-Ag2P forraszással történik.  
Hűtési vezetékeket azok teljes hosszában technikai vezetéket és minden elemét  
Insul-Tube Klímatechnikai szigetelő csőhőjál kell ellátni.

Gázoldali csatlakozó méretek: fűtőadák 10x1,0 mm, gáz 6,0x1,0 mm

[illegible]

Függésztés: A csatlakozások mellett, továbbá 2 méterként kétrészes horganyzott acél csőbillenssel kell függeszteni.

**Szigetelés:** A fűtlen térben vezetett elsőző vezetékeket alukaszfaltól ásványgyapot hőszigeteléssel kell elválni a 30mm. Mechanikai igénybevételnek kitett szigeteléseket szigetelést védő kemény héjjal kell borítani.

6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 43.  
kecskemetipetulepesszet@gmail.com

**ÉPÜLETGÉPÉSZETI  
TERVEZÉS  
TANACSADÁS  
SZOLGÁLTATÁS**

**Teléfono:**  
+36 20 549 2850  
+36 30 406 1405

**e-mail:**  
iro@ardgabor.hu  
info@energy-light.hu