



MEGRENDELŐ:	TERVEZŐ:	MUNKASZÁM:
Ballószög Község Önkormányzata 6035 Ballószög, Rákóczi u. 15.	Kardos Attila V-03/0382	4 9 / 2 0 1 6
MEGNEVEZÉS:	SZERKESZTŐ:	RAJZSZÁM:
Ballószög, Rákóczi u. 2. sz. (Irsz.:85) alatt Orvosi rendelő bővítése Földelési és villámvédelmi terv		V - 2
TERVEZTE:	MÉRETERÁNY:	DÁTUM:
Kardos Attila ev. 6045 Ladánybene, Templom köz 1. Tel.: 76/555-227, Fax: 76/555058 Mobil: +3630-2819026	1 : 1 0 0 A3	2016. 11. 11.

Alapozás földelő Ø10mm tűzhorganyzott köracél

→

Felállás alapozás földelőtől Ø8mm tűzhorganyzott köracél

—○—

Rúd földelés 25mm, 3m

○

Levezető falban, tűzálló védőcsőben vezetve