Szabadon szerelt vízvezeték: Viega Sanpress Inox rozsdamentes acél csővezeték préskötésű idomokkal
EPDM tömítőelemmel szabadon szerelve

Aljzatban szerelt vízvezeték: többrétegű alumínium betétes polietilén alapanyagú HAKA típusú víznyomócső,
IPA-Press típusú rézötvözetű préskötésű idomokkal szerelt rendszer.

Csőszigetelés: Falsík előtt, szabadon szerelt vízvezeték hálózat minden elemét polietilén alapanyagú hőszigetelő csőhéjjal kell szigetelni. A szigetelés vastagsága d:13 mm. Az aljzatban, falhoronyba szerelt vezetékhálózat minden elemét polietilén alapanyagú hőszigetelő csőhéjjal kell szigetelni. A szigetelés vastagsága d:9 mm.

HMV tároló: HOVAL 200 TOPVAL indirekt HMV tároló falkazán alá telepítve, V: 200 liter

Zt1 Tágulási tartály: REFLEX DE25 zárt tágulási tartály HMV-re, V: 25 liter

Szivattyú:
SzC: Grundfos ALPHA2 L 20-45N 150, U:230 V, p:7-45 W (cirkuláció)

- Klíma beltéri egység, bekötés:NA32
- Pissoir, automata öblítéssel bekötés:NA15-NA50
- Bidé, keverőcsappal bekötés:NA15-NA50
- Mosdó, keverőcsappal bekötés:NA15-NA40
- Falikút, kifolyószeleppel bekötés:NA15-NA50
- Mosogató, keverőcsappal bekötés:NA15-NA50
- Zuhanyzó, keverőcsappal, bekötés:NA15-NA50
- WC öblítőtartállyal bekötés:NA15-NA110
- Elzáró szerelvény
- Elzáró szerelvény, ürítési lehetőséggel
- Véletlen elzárás ellen biztosított szelep
- 6,0 bar Biztonsági szelep lefúvás értékével
- Visszacsapó szelep
- Szivattyú
- Hőmérő
- Nyomásmérő
- Nyomáscsökkentő
- Vízszűrő
- Sarok elzáró
- Kifolyó szerelvény
- HV Hidegvíz vezeték
- HMV Melegvíz vezeték
- CV Cirkulációs vezeték
- Szennyvíz vezeték aljzati rétegrendben PVC, KG-PVC alapanyagú PIPELIFE típusú
- Szennyvízcsatorna szellőzővezeték
- Légbeszívó szelep HL902T30 DN32
- Légbeszívó szelep HL900N DN50/75/110
- Padlólefolyó oldalsó csatlakozással felfolyás-gátló szeleppel HL510 DN50

6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 43.
kecskemetiepuletgepeszet@gmail.com

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZÉS TANÁCSADÁS SZOLGÁLTATÁS

Telefon:
+36 20 549 2850
+36 30 406 1405

e-mail:
iroda@orgabor.hu
info@energo-light.hu

KECSKEMÉTI ÉPÜLETGÉPÉSZET

Építtető / Megrendelő:
Ballószög Község Önkormányzata
6035 Ballószög, Rákóczi út 15.

Dátum: 2016. nov.

Tárgy / Helyszín:
Orvosi rendelő bővítése
6035 Ballószög, Rákóczi út 2., hrsz.:85

Terv/fázis: Kiviteli terv

Rajz Megnevezése:
Belső vízellátás
Földszinti alaprajz

Kapcsolódó rajzszám: –

Tervező:	Tervező:	Szerkesztő:	Méretarány:	Rajzszám:
Lőr Gábor G/03-0563/2017	Horváth József G/03-0642/2016		1:50	GV-3