


OE jelű elosztó–berendezés
Pragma típusú elosztószekrényben

Jelen tervek az MSZ EN 61439–1:2010 és –2:2010 szabvány szerinti
ún. ”Ellenőrzött elosztóberendezésekre” vonatkoznak.

Un= 3x400/230V, 50 Hz Multiclip 80A, 7,81 kA



2. oldal

| | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Leágazás szám | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Megnevezés | Vízszblokk – világítás | Háziorvos, asszisztens, fektető világítás | Közlekedő, váró – világítás | Fürdő, öltöző, tekonyha, padlás világítás | Fogorvosi rendelő – világítás | Külső világítás+vezérlés – világítás |
| Áramkörü szám | OE7 | OE8 | OE9 | OE10 | OE 11 | OE 12 |
| Teljesítmény | – | – | – | – | – | – |
| Vezeték típus | 3x1,5 MCu | 3x1,5 MCu | 3x1,5 MCu, 2x1,0 MT | 3x1,5 MCu, 3x1,5 NYM–J | 3x1,5 MCu | 3x1,5 MCu, 3x1,5 NYM–J |
| Csatorna, védőcső | MűIII 16 | MűIII 16 | MűIII 16 | MűIII 16 | MűIII 16 | MűIII 16 |

Megrendelő: Ballószög Község Önkormányzata
6035 Ballószög, Rákóczi u. 15.

Megnevezés: Ballószög, Rákóczi u. 2. Orvosi endelő bővítés
V–3 OE elosztó szekrény egyvonalas kapcsolási rajz

Tervező: Kardos Attila
V–T, EN–T/03–0382

Munkaszám: 49/2016

Oldal: 2

Kardos Attila ev.

Kardos Attila ev.

6045 Laddánybene, Templom köz 1.

Telefon: (76) 555 227, Fax: (76) 555 058, Mobil: (30) 281 9026