


OE jelű elosztó–berendezés Pragma típusú elosztószekrényben

Jelen tervnek az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány szerinti ún. "Ellenőrzött elosztóberendezésekre" vonatkoznak.



Levegőzárás szám	25	26	27	28	29	30
Megnevezés	Klírma kültéri egység 1. – készülék bekötés	Klírma kültéri egység 2. – készülék bekötés	Szellőztetés, vezérlés – készülék bekötés	Kazán – készülék bekötés	Tűzhely – készülék bekötés	Akadálymentes WC jelzés – készülék bekötés
Áramköri szám	FE 25	FE26	FE27	FE28	FE29	FE30
Teljesítmény	–	–	–	–	–	–
Vezetékek típusa	3x2,5 NYM–J	3x2,5 NYM–J	3x1,5 MT	3x1,5 MT	5x2,5 MCu	3x1,5 MCu
Csatolmány, védőcső	Mű III 23	Mű III 23	Mű III 16	Mű III 16	Mű III 29	Mű III 23